





全長および横棧間隔の寸法は、JIS2703により
27.4kgの荷重をかけて計測したものを示す。

品番	全長 (m)	横棧数 (本)	質量 (kg)
724	7.9	24	7.7
727	8.9	27	8.6
730	9.9	30	9.5
733	10.8	33	10.8

品番	部品名	個数	材質	処理
7	六角ナット	1	SS400	M5 1種
6	六角ボルト		SS400	M5×45
5	横棧止メ金具		SPHC	t2.0
4	○型カラビナ	2	SHR15G	ニッケルクロムメッキ付
3	突起		ポリエチレン	高密度ポリエチレン
2	ロープ	1	クレモナS	石田製綱製
1	横棧		A6063S-T6	押し出し管
名称 下り避難はしごオリールⅡ型-B				
承認	審査	設計	製図	藤田 日令 5年9月7日
トヨヨー消防器工業株式会社				図番 1/1

※受注生産品